

**Programul cadru de conformare privind obtinerea autorizatiei de functionare
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - Spitalul Judetean II + Spitalul N.Balcescu**

SCOP : obtinerea autorizatiei sanitare pentru spital cu respectarea standardelor si legislatiei in vigoare prin rezolvarea neconformitatilor constatate in procesul de expertizare.


No. 5900/24-2011
Se acord
[Signature]

Nr.crt	Deficiente constatate	Masura propusa	Termen	Resurse	Raspunde
1	Farmacia cu circuit inchis din sectia TBC nu este compartimentata si nu este dotata cu grup sanitar pentru personal	Se va efectua compartimentarea si crearea de grup sanitar pentru personal	5 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic Director Medical
2	Nu s-au terminat lucrarile de amenajare la laboratorul B.K.	In curs de amenajare	2011	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
3	Nu exista bazine de dezinfectie (statie de neutralizare a apei reziduale) S.J.II.	Se va construi statie de neutralizare a apei reziduale	5 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
4	In sectia Oftalmologie cele doua saloane de langa blocul operator prezinta mucegai la imbinarea peretelui exterior cu tavanul	Se vor igieniza cele doua saloane	2011	Proprii	Serv. tehnic Administrativ
5	Aparatura de sterilizare din B.O. Oftalmologie este uzata fizic si moral	Inlocuirea aparaturii de sterilizare	5 ani	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical


Unitatea de grupuri sanitare - Unitatile/Unitatile	Remedierea deficientelor	2012	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
7 Absenta spatiu depozitare materiale sanitare - Oftalmologie	Amenajare spatiu depozitare materiale sanitare	2011	proprii	Dir. Financiar Contabil Serv. Administrativ Serv. Tehnic
8 La blocul alimentar Judetean II nu exista oficiu de distribuire a hranei	Amenajare oficiu distribuire a hranei	2012	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
9 Centru Hemodializa - grup electrogen nefunctional	Punerea in functiune a grupului electrogen	2011	proprii + C.J.	Manager, Dir. Financiar Contabil, Sef. serv. tehnic
10 Medicina sportiva - grup sanitar nefunctional	Punerea in functiune a grupului sanitar	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
11 N. Balcescu - bloc alimentar - spatii neigienizate	Remedierea deficientelor igienico-sanitare	2011	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Director Medical
	Pilita este veche si deteriorata Stelajele metalice pentru depozitarea vaselor deteriorate	2012 2011	proprii	

12	Tamplaria, fatianta si gresia sunt deteriorate	Remedierea deficientelor	2012	proprii	Manager, Director Financiar Director Ingrijiri
13	Spitalul N Balcescu - nu exista statie de epurare a apelor reziduale	Se va construi statie de neutralizare a apei reziduale	5 ani	proprii, C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri
14	C.S.M. - spatii neigienizate	Remedierea deficientelor si igienizarea spatiului	2012	proprii+ C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri

Manager,
Dr. Vasilescu Sorin



Director Financiar/Contabil,
Ec. Besliu Rodica



Director Medical,
Dr. Serb Dragos



Director Ingrjiri Medicale,
As. Badiu Mariana



C.P.C.A.N.,
Dr. Popa Gabriela
Dr. Enescu Doina



**Programul cadru de conformare privind obtinerea autorizatiei de functionare
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti - Spitalul Judetean II + Spitalul N.Balcescu
2011**

SCOP: obtinerea autorizatiei sanitare pentru spital cu respectarea standardelor si legislatiei in vigoare prin rezolvarea neconformitatilor constatate in procesul de expertizare.

Nr. 5900/24.10.2011

Acord




Nr.crt	Deficiente constatate	Masura propusa	Termen	Resurse	Raspunde
1	Nu s-au terminat lucrarile de amenajare la laboratorul B.K.	In curs de amenajare	2011	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
2	In sectia Oftalmologie cele doua saloane de langa blocul operator prezinta mucegai la imbrinarea peretelui exterior cu tavanul	Se vor igieniza cele doua saloane	2011	Proprii	Serv. tehnic Administrativ
3	Absenta spatiu depozitare materiale sanitare - Oftalmologie	Amenajare spatiu depozitare materiale sanitare	2011	proprii	Dir. Financiar Contabil Serv. Administrativ Serv. Tehnic
4	Centru Hemodializa - grup electrogen nefunctional	Punerea in functiune a grupului electrogen	2011	proprii + C.J.	Manager, Dir. Financiar Contabil, Sef. serv. tehnic

5	Medicina sportiva - grup sanitar nefunctional	Punerea in functiune a grupului sanitar	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
6	N. Balcescu - bloc alimentar - conditii igienico-sanitare necorespunzatoare Stelajele metalice pentru depozitarea vaselor deteriorate	Remedierea deficientelor igienico-sanitare Remediere deficiente	2011 2011	proprii + C.J. proprii	Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingrijiri

Manager,
Dr. Vasilescu Sorin



Director Financiar Contabil,
Ec. Besliu Rodica



Director Medical,
Dr. Serb Dragos




Director Ingrijiri Medicale,
As. Badiu Mariana



C.P.C.I.N.
Dr. Popa Gabriela
Dr. Enescu Sorina



Program operational pe anul 2011 privind obtinerea autorizatiei de functionare
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti



Scop : obtinerea autorizatiei sanitare pentru spital cu respectarea standardelor si legislatiei in vigoare prin rezolvarea neconformitatilor constatate in procesul de expertizare.

Nr.crt.	Deficiente constatate	Masura propusa	Termen	Sursa de finantare	Raspunde
1	Spatii cu functionalitati critice in spital nu sunt conectate la grupul electrogen: a) bloc operator b) lifuri c) dializa CTG adulti+CTG copii d) Spitalul Judetean 2	Conectarea punctelor vitale ale spitalului la grupurile electrogene a) realizat b) realizat c) in curs de realizare d) in curs de realizare	2011	proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm
2	Exista terminale ale instalatiei electrice defecte sau lipsa	Dotarea acestor spatii cu prize si corpuri de iluminat S-au achizitionat materialele; se lucreaza pe sectii, sectoare	2011		Serv. tehnic Administrativ
3	Exista echipamente si obiecte de inventar uzate ce sunt depozitate in spatii de functionare a spitalului	Casarea acestor obiecte de inventar	2011	proprii	Dir. Financiar Contabil Dir. Administrativ
4	Spatiu pentru depozitarea temporara a deseurilor nu este amenajat conform ordinului MS 219/2002	Realizat	2011	proprii	Manager, Director Financiar Director Ingrijiri

5	Accesul in blocul operator central este necontrolat	Montarea dispozitivelor de inchidere centralizata pentru controlul accesului in blocul operator	ZU 1	Proprii	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingridiri Medic sef BO, as sef BO
6	Nu se asigura norma de 7 mp suprafata minima pe pat de spitalizare in toate spatiile spitalului; in mod particular sunt supraaglomerate sectiile Medicala II Cardiologie, Gastroenterologie, Chirurgie Plastica, Urologie	Reevaluarea amplasarii paturilor pe saloane in vederea respectarii normelor in vigoare	Realizat 2011		Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingridiri
7	UPU nu este structurata conform ordinului 1706/2007 nu exista spatiu pentru primire - triaj bolnavi	Regandirea circuitelor functionale in conformitate cu prevederile ordinului respectiv si alocarea de fonduri de investitii necesare pentru reabilitare U.P.U. in care sens: - Intocmire studiu fezabilitate - obtinere certificat urbanism - intocmire proiect executie - derulare; finalizare investitii	in derulare	proprii + C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingridiri
8	Starea igienico-sanitara in sectia OG I in compartimentul obstretica aseptica si blocul de nasteri este necorespunzatoare aceasta limitare de activitate pentru remedierea acestor deficiente	Asigurarea starii igienico-sanitare prin alocarea de fonduri: Lucrare reparatii curente bugetata de C.J. Procedura de achizitii in desfasurare S.E.A.P.	2011 procedura de achizitii in desfasurare - S.E.A.P.	C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Director Medical Director Ingridiri
9	Accesul apartinatorilor in spital este necontrolat si reprezentanta posibile surse de germeni patogeni pentru pacienti	Montarea dispozitivelor de inchidere centralizata accesul fiind controlat respectarea programului de vizita	2011	Proprii C.J.	Manager, Director Financiar Contabil, Sef Serv. Tehnic, Sef Serv. Adm Sef. Sectie

