

Rezultatele controalelor efectuate la Bazele de Agreement din Pitesti ,  
Costache Negri si Tudor Vladimirescu in data 20.06.2012

Apa din toate bazinele existente in cele doua baze de agreement este  
din reseaua orasului Pitesti. Acestea dispun de sistem de recirculare a apei si  
sistem de filtrare.

Zilnic se inlocuieste 10 – 15 % din volumul total al fiecarui bazin.

Se efectueaza dezinfectia apei in mod permanent prin sistem automat.

Exista laborator care supravegheaza zilnic din 3 in 3 ore - concentratia  
clorului, PH, temperatura si claritatea apei.

Analiza fizico-chimica si microbiologica a apei de imbaiere se face cu  
laboratorul SC APA CANAL SA Pitesti . Determinarile efectuate in luna  
iunie se incadreaza in parametrii impusi de STAS 12585/1987.

DIRECTOR EXECUTIV  
Dr. Sorina Hontaru