



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARGHEȘ

Mun. Pitești, Str. Exercițiu nr. 39 bis, județul Argeș
Tel.: 0248 / 224 015 Fax: 0248 / 216 484
E-mail: contact@dsparges.ro

Nr. inregistrare 6860/05.03.2026

INFORMARE

Avand in vedere ultimele rapoarte de incercari validate in data de 03.03.2026 de catre laboratorul din cadrul DSP Arges, pentru probele de apa prelevate din **iesire statie tratare Cerbureni (1 proba) si 4 probe din reseaua de distributie** (2 unitati de invatamant si 2 locuinte particulare) a municipiului Curtea de Arges, va comunicam urmatoarele:

1. Prezenta **Clostridium perfringens** in proba prelevata din iesire statia de tratare Cerbureni (1 UFC/100ml).
2. Probele prelevate din reseaua de distributie au fost **fara modificari microbiologice**.
3. Exista in continuare variatii ale ale **parametrilor Aluminiu, Mangan, Clor rezidual liber si Turbiditate** ale caror valori depasesc limita maxima admisa in conformitate cu prevederile OG 7/2023.
4. Avand in vedere cele mai sus mentionate, va informam ca "**APA NU ESTE DESTINATA CONSUMULUI UMAN / APA NEPOTABILA!**"

Totodata, autoritatile locale ale municipiului Curtea de Arges au pus la dispozitia populatiei rezervoare cu apa potabila.

Sursele publice alternative de apa potabila sunt **izvor Pod Progresul si foraj Curtea Manastirii**.

Spitalul municipal " Sf. Mucenita Filoftea" Curtea de Arges este in continuare aprovizionat cu apa potabila adusa de cisterna ISU Arges din reseaua publica de distributie a orasului Mioveni.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Sorina Hontaru





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTĂȚE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARGES

Mun. Pitești, Str. Exercițiu nr. 39 bis, județul Argeș
Tel.: 0248 / 224 015 Fax: 0248 / 216 484
E-mail: contact@dsparges.ro

INFORMARE

Avand in vedere ultimele rapoarte de incercari validate in data de 05.03.2026 de catre laboratorul din cadrul DSP Arges, pentru probele de apa prelevate din **iesire statie tratare Cerbureni (1 proba) si 4 probe din rețeaua de distribuție** (2 unitati de alimentatie publica si 2 locuinte particulare) a municipiului Curtea de Arges, va comunicam urmatoarele:

1. Prezenta **Clostridium perfringens** in proba prelevata din iesire statia de tratare Cerbureni (1 UFC/100ml).
2. Probele prelevate din rețeaua de distribuție au fost **fara modificari microbiologice, cu exceptia unei singure probe – restaurant, la care a fost identificata prezenta bacteriilor coliforme.**
3. Exista in continuare variatii ale ale **parametrilor Aluminiu, Mangan, Clor rezidual liber si Turbiditate** ale caror valori depasesc limita maxima admisa in conformitate cu prevederile OG 7/2023.
4. Avand in vedere cele mai sus mentionate, va informam ca "**APA NU ESTE DESTINATA CONSUMULUI UMAN / APA NEPOTABILA!**"

Totodata, autoritatile locale ale municipiului Curtea de Arges au pus la dispozitia populatiei rezervoare cu apa potabila.

Sursele publice alternative de apa potabila sunt **izvor Pod Progresul si foraj Curtea Manastirii.**

Spitalul municipal " Sf. Mucenita Filofteia" Curtea de Arges este in continuare aprovizionat cu apa potabila adusa de cisterna ISU Arges din rețeaua publica de distribuție a orasului Mioveni.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Sorina Hontaru

