



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARGHEȘ

Mun. Pitești, Str. Exercițiu nr. 39 bis, județul Argeș
Tel.: 0248 / 224 015 Fax: 0248 / 216 484
E-mail: contact@dsparges.ro



INFORMARE

Avand in vedere ultimele rapoarte de incercari validate in data de 19.03.2026 de catre laboratorul din cadrul DSP Arges, pentru probele de apa prelevate din **iesire statie tratare Cerbureni (1 proba) si 4 probe din rețeaua de distribuție** (1 unitate invatamant, 1 unitate alimentatie publica si 2 locuinte particulare) a municipiului Curtea de Arges, va comunicam urmatoarele:

1. Prezenta **Clostridium perfringens** in proba prelevata din iesire statia de tratare Cerbureni (1 UFC/100ml).
2. Probele prelevate din rețeaua de distribuție au fost **fara modificari microbiologice**.
3. Exista in continuare variatii ale ale **parametrilor Aluminiu, Mangan, Fier total si Clor rezidual liber, ale caror valori depasesc limita maxima admisa in conformitate cu prevederile OG 7/2023**.

4. Avand in vedere cele mai sus mentionate, va informam ca ” **APA NU ESTE DESTINATA CONSUMULUI UMAN / APA NEPOTABILA!**” – nu poate fi utilizata pentru:

- baut,
- gatit,
- spalarea fructelor si a legumelor,
- spalatul dintilor,
- igiena nou-nascutilor.

Totodata, autoritatile locale ale municipiului Curtea de Arges pun in continuare la dispozitia populatiei rezervoare cu apa potabila.

Sursele publice alternative de apa potabila sunt **izvor Pod Progresul si foraj Curtea Manastirii**.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Sorina Hontaru

